

# ZERTIFIKAT

Die  
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg,  
bestätigt der  
METU Meinig AG, Rietheim-Weilheim:

Die  
**Revisionsdeckel „RD“ und „GX“  
für rechteckige Luftleitungen**

wurden stichprobenweise geprüft:

Die ermittelten Leckagen lagen bei Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers deutlich unter den geforderten Grenzwerten der DIN EN 1507: 2006

für die

## Dichtheitsklasse D.

Details sind in dem TÜV NORD Bericht 81 08 38 26 99 dokumentiert.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Abteilung Gebäudetechnik

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Steimle". The signature is fluid and cursive, written over a light blue background with a fine grid pattern.

Dipl.-Ing. Monika Steimle

Essen, 5. Dezember 2011